

ПАМЯТКА

на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы по зоне ответственности АО «Тулагоргаз»

В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом №542 от 15.11.2013г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000г., до начала производства земляных работ в охранной зоне действующих газовых сетей необходимо оформить разрешение (уведомление) на производство работ в охранной зоне объекта газораспределительной системы с вызовом представителя АО «Тулагоргаз» на место.

Для этого необходимо обратиться в Отдел по работе с клиентами предприятия с письменным обращением по оформлению уведомления, приложив ксерокопию согласованного проекта прокладки инженерных коммуникаций, плана ремонта и пр.

АО «Тулагоргаз» после оплаты оформляет уведомление в течение 5-ти рабочих дней.

После этого по контактному телефону эксплуатационного участка наружных газопроводов, назвав номер уведомления, вызывается представитель АО «Тулагоргаз» для выдачи уведомления. Центральный, Советский и Привокзальный район – т.25-36-29; Пролетарский район – т. 25-36-82; Зареченский район – т.25-36-31.

До начала производства земляных работ, необходимо вскрыть пересечения с газопроводом вручную с обязательным присутствием представителя АО «Тулагоргаз».

УСЛОВИЯ производства земляных работ:

Производить земляные работы или дорожные работы в местах, где непосредственно проходит газопровод, а также засыпку обнаженного участка газопровода без представителя предприятия АО «Тулагоргаз» **не разрешается**.

В случае повреждения газопровода или его изоляционного покрытия Вы обязаны прекратить работы, вывести из траншеи рабочих и сообщить в АО «Тулагоргаз» по телефону **04** и ждать приезда представителя АО «Тулагоргаз».

При производстве земляных работ в непосредственной близости от газопровода необходимо соблюдать осторожность, производя работу вручную лопатами, не допускать работу экскаватора, бульдозера, копра и других механизмов ближе 3,0 м от газопровода.

Повреждение газопровода может явиться причиной несчастного случая или аварии.

За повреждение газопровода виновный привлекается к административной ответственности.

В случае вскрытия участка газопровода длиной более 2,0м, газопровод необходимо подвесить, оградить и защитить от повреждения согласно установленным правилам и специальным указаниям.

На трассе газопровода запрещается устраивать временные сооружения и складировать материалы, дрова и пр.

Засыпку обнаженных участков газопровода при наличии целостности его изоляции производить только песчаным грунтом слоями с тщательной утрамбовкой и поливкой водой в присутствии представителя АО «Тулагоргаз».

Если земляные работы производятся вблизи газопровода, и газопровод оказывается в призме обрушения, рытье траншей и котлованов производить только с креплением.

Все земляные работы вести в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ №116 от 21.07.1997г.